

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

Sayı: 19772266/
Konu: Teklif Mektubu

PİYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Müdürlüğümüzün ihtiyaçlarından olan aşağıda cinsi ve miktarları belirtilen hizmet/mal alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun (Doğrudan Temin) 22/d yöntemi ile satın alınacaktır. **KDV Hariç birim fiyatının** Müdürlüğümüz Merkezi Satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.

Halil BEYAZKENDİR
Destek Hizmetleri Başkanı

Telefon : 0 414 318 84 05
Fax : 0 414 318 ----
Mail : ihalevesatinalma63@gmail.com

BU KISIM FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

Sipariş Sonrası Teslimat Süresi:

Teklif Tarihi:

Ürün Markası:

S.NO	MALIN İŞİN CİNSİ	Miktarı	Birimi	Fiyatı	Tutarı
1	33 KW JENERATÖR MOTORU ALIM	1	ADET		
2					
3					
4					
5					
TOPLAM TUTAR (TL)					

Genel Toplam K.D.V. Hariç Yazı ile:

Teklif Veren Firma
KAŞE-İMZA

TEKNİK DEĞERLER / MODEL		K4100D
Sürekli Güç (kW/1500rpm , 12h)		30
Maximum Güç (kW/1500 rpm, 1 h.)		33
Tork Max. (Nm/rpm)		191,6
Sürekli	Ortalama Efektif Basınç (Kpa)	667
Çalışma	Yakıt Tüketimi(lt / kW.h)	≤0,216
Değerleri	Egsoz gazı sıcaklığı (°C)	420
Tip		dört zamanlı, su soğutmalı, yanma odalı, düz sıralı
Piston Sayısı, ÇapXStrok (mmxmm)		4-100*115
Motor Toplam Silindir hacmi (L)		3,61
Hava Emme Yöntemi		doğal emişli
Sıkıştırma Oranı		19:01
Max. / Min Hız (dev./ dk.) ≤		1575/650
Soğutma Yöntemi		su soğutmalı
Soğutma Sıvısı Hacmi (L)		13
Yağlama Yöntemi		yağ pompasıyla basınçla savurmalı
Yağ Hacmi (L)		10
Yakıt Pompası Cinsi		mekanik governörlü
Piston Ateşleme Sırası		1-3-4-2
Dönme Yönü		saat yönün tersi yönde (volan tarafından bakıldığında)
Çalıştırma yöntemi / (V)		12 V marş motorlu
Motor Dış Ölçüler (U mmX G mmX Y mm)		1018*690*1000
Radyatör Dış Ölçüler(U mmX G mmX Y mm)		dizel motor ölçülerine dahil
Volan StandardıSAE		3/11,5
Motor Boş Ağırlığı (kg)		395
Radyatör Boş Ağırlığı (kg)		dizel motor ağırlığına dahil

Nakliye montaj yüklenici firmaya aittir.

Eski motor firma tarafından il sağlık müdürlüğüne teslim edilecektir.

Kurulmdan sonra motorda oluşabilecek her türlü problemde firma sorumlu olacaktır.

Motor iki yıl garantili olacaktır.

Cumali KARAGÖZ
Sanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
Tizman