

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

Sayı: 19772266/
Konu: Teklif Mektubu

PIYASA ARAŞTIRMA VE TEKLİF MEKTUBU

Müdürlüğümüze bağlı kurumların ihtiyaçlarından olan aşağıda cinsi ve miktarları belirtilen hizmet/mal alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. **KDV Hariç Birim Fiyatın 12/04/2023 tarih 16:00 saatine kadar satın alma birimine gönderilmesini rica ederim.**

Halil BEYAZKENDİR
Destek Hizmetleri Başkanı

Telefon : 0 414 318 25 73
Fax : 0 414 318 84 05
Mail : ihalesatinalma63@gmail.com

| BU KISIM FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR. | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------|----------------|--------------|--------|
| Sipariş Sonrası Teslimat Süresi: | | | Teklif Tarihi: | | |
| Ürün Markası: | | | | | |
| S.NO | MALIN İŞİN CİNSİ | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | Tutarı |
| 1 | 36 Kva Jeneratör için Dizel Motor | 2 | Adet | | |
| TOLAM TUTAR (TL) | | | | | |

Genel Toplam K.D.V. Hariç Yazı ile:

Teklif Veren Firma
KAŞE-İMZA

| TEKNİK DEĞERLER / MODEL | | |
|--|---------------------------------|---|
| Sürekli Güç (kW/1500rpm , 12h) | | 30 |
| Maximum Güç (kW/1500 rpm, 1 h.) | | 33 |
| Tork Max. (Nm/rpm) | | 191,6 |
| SÜREKLİ ÇALIŞMA DEĞERLERİ | Ortalama Efektif Basınç (Kpa) | 667 |
| | Yakıt Tüketimi(lt / kW.h) | ≤0,216 |
| | Egsoz gazı sıcaklığı (°C) | 420 |
| Tip | | dört zamanlı, su soğutmalı, yanma odalı, düz sıralı |
| Piston Sayısı, ÇapXStrok (mmxmm) | | 4-100*115 |
| Motor Toplam Silindir hacmi (L) | | 3,61 |
| Hava Emme Yöntemi | | doğal emişli |
| Sıkıştırma Oranı | | 19:01 |
| Max. / Min Hız (dev. / dk.) ≤ | | 1575/650 |
| Soğutma Yöntemi | | su soğutmalı |
| Soğutma Sıvısı Hacmi (L) | | 13 |
| Yağlama Yöntemi | | yağ pompasıyla basınçla savurmalı |
| Yağ Hacmi (L) | | 10 |
| Yakıt Pompası Cinsi | | mekanik governörlü |
| Piston Ateşleme Sırası | | 1-3-4-2 |
| Dönme Yönü | | saat yönün tersi yönde (volan tarafından bakıldığında) |
| Çalıştırma yöntemi / (V) | | 12 V marş motorlu |
| Motor Dış Ölçüler (U mmX G mmX Y mm) | | 1018*690*1000 |
| Radyatör Dış Ölçüler(U mmX G mmX Y mm) | | dizel motor ölçülerine dahil |
| Volan StandardıSAE | | 3/11,5 |
| Motor Boş Ağırlığı (kg) | | 395 |
| Radyatör Boş Ağırlığı (kg) | | dizel motor ağırlığına dahil |

Cumali KARACÖZ
Zanburak İşletim Kuruluşları
Uzman