

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

Sayı: 19772266/
Konu: Teklif Mektubu

TEKLİF MEKTUBU

Müdürlüğümüzün ihtiyaçlarından olan aşağıda cinsi ve miktarları belirtilen hizmet/mal alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun (Doğrudan Temin) 22/d yöntemi ile satın alınacaktır. **KDV Hariç Birim Fiyat Üzerinden** Müdürlüğümüz Merkezi Satınalma birimine 14/03/2023 tarih ve saat 16:00'a kadar gönderilmesini rica ederim.

Halil BEYAZKENDİR
Destek Hizmetleri Başkanı

Telefon : 0 414 318 84 05 Selahaddin KURT
Fax : 0 414 318 ----
Mail : ihalevesatinalma63@gmail.com

BU KISIM FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

Sipariş Sonrası Teslimat Süresi:

Teklif Tarihi:

Ürün Markası:

S.NO	MALIN İŞİN CİNSİ	Miktarı	Birimi	Fiyatı	Tutarı
1	Hatay eğitim Araştırma Hastanesi Bahçesindeki Sahra Hastanesinin Zeminine Kalebodur Yapılması İşi	600	m2		
TOPLAM TUTAR (TL)					

Genel Toplam K.D.V. Hariç Yazı ile:

Teklif Veren Firma
KAŞE-İMZA

HATAY EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ BAHÇESİ SAHRA HASTANESİ YER SERAMIĞI ZEMİN DÖŞEME İŞİ

HATAY EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ sahra hastanesinin zeminine 600 m2 60x60 cm yer seramiği döşenecektir.

- Yer seramiği ebatları 60x60 cm olacaktır. Yer fayansı desen ve rengi idare tarafından belirlenecektir.
- Yer seramikleri idarenin belirlediği şekilde (sahra çadırlarının iç kısmına) toplamda 600 m2 zemine döşenecektir
- Kaymazlık değeri r9 olmalıdır.
- 600 m2 asfalt zemin beton harcı ile tamamen tesviyesi sağlanmalıdır.
- Tesviye sağlandıktan sonra yer seramikleri fayans yapıştırıcı kullanılarak 2 mm ara ile döşenmelidir.
- Yer seramikleri döşendikten sonra 600 m2 alanın tüm kenarlarına 10'ar cm eninde yer seramiği kesilerek yatay süpürgelik şeklinde döşenecektir.
- Tüm işlemler bittikten sonra yapılan tüm yer seramiklerine derz dolgu çekilecektir.
- Yer seramiklerinin dış taraftan görünen kısımlarına 5 cm eninde yerden sıva yapılacaktır.
- Nakliye, montaj ve işçilik yüklenici firmaya aittir.

FAYANS YAPIŞTIRICI ÖZELLİKLERİ

* Uygulama Sıcaklığı: (+5°C) - (+35°C)

- Kayma (TS EN 12004-2): $\leq 0,5$ mm
- Açık Bekletme Süresi (TS EN 12004-2): En az 30 dk. sonra $\geq 0,5$ N/mm²
- Yapışma Mukavemeti (TS EN 12004-2):
- Başlangıç ≥ 0.5 N/mm²
- Suya daldırıldıktan sonra ≥ 0.5 N/mm²
- Isıyla yaşlandırıldıktan sonra ≥ 0.5 N/mm²
- Donma çözünme çevriminden sonra ≥ 0.5 N/mm²
- Sıcaklık Dayanımı: (-40°C) - (+80°C)
- Yangına Tepki (TS EN 13501-1): A1

DERZ DOLGU ÖZELLİKLERİ

*Derz dolgu silikon katkılı olmalıdır.

*Eğilme Mukavemeti (EN 12808-3): $\geq 2,5$ N/mm²

- Donma-Çözünme çevriminden sonra Eğilme Muk. (EN 12808-3): $\geq 2,5$ N/mm²
- Basma Mukavemeti (EN 12808-3): ≥ 15 N/mm²
- Donma-Çözünme çevriminden Sonra Basma Muk. (EN 12808-3): ≥ 15 N/mm²
- Aşınma Mukavemeti (EN 12808-2): ≤ 1000 mm³
- Büzülme (EN 12808-4): ≤ 3 mm/m
- Su Emme: 30 dk./ 4 saat(EN 12808-5) ≤ 2 g / ≤ 5 g.
- Sıcaklık Dayanımı: (-30°C) - (+80°C)

Mehmet Çetinkaya



Feuzi Ok



Not: 4 (Dört) Gün içinde iş yapılıp teslim edilecektir.