

T. C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

Sayı: 19772266/  
Konu: Teklif Mektubu

**TEKLİF MEKTUBU**

Müdürlüğümüzün ihtiyaçlarından olan aşağıda cinsi ve miktarları belirtilen hizmet/mal alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun (Doğrudan Temin) 22/d yöntemi ile satın alınacaktır. **KDV Hariç Birim** fiyatının Müdürlüğümüz Merkezi Satınalma birimine 05/04/2022 tarih ve saat 16:00'a kadar gönderilmesini rica ederim.

**Halil BEYAZKENDİR**  
Destek Hizmetleri Başkanı

Telefon : 0 414 318 84 05 Selahaddin KURT  
Fax : 0 414 318 ----  
Mail : ihalevesatinalma63@gmail.com

**BU KISIM FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.**

Sipariş Sonrası Teslimat Süresi:

Teklif Tarihi:

Ürün Markası:

S.NO	MALIN İŞİN CİNSİ	Miktarı	Birimi	Fiyatı	Tutarı
1	ATIK SU DİRENAJ POMPASI ALIMI	5	ADET		
2					
3					
4					
5					
<b>TOPLAM TUTAR (TL)</b>					

Genel Toplam K.D.V. Hariç Yazı ile:

UBB:

Teklif Veren Firma  
KAŞE-İMZA

## PİS SU DRENAJ DALĞIÇ POMPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.) MİNİMUM MOTOR GÜCÜ: 750 W-220-230V-50 HZ OLMALIDIR.
- 2.) MİNİMUM BASMA YÜKSEKLİĞİ: 8 MT OLMALIDIR.
- 3.) KABLO UZUNLIĞU 10 MT OLACAKTIR.
- 4.) MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ EN AZ 7 MT OLACAKTIR.
- 5.) MİNİMUM BASMA KAPASİTESİ EN AZ 12000LT/SAAT OLMALIDIR.
- 6.) ÜZERİNDE FLATÖRÜ BAĞLI OLACAKTIR.
- 7.) AŞIRI YÜK VE TERMİK KORUMALI OLACAKTIR.
- 8.) MOTOR KORUMA SINIFI: B/F/ IPX8 OLMALIDIR. (MOTOR BAKIR SARGILI OLACAKTIR.)
- 9.) KULLANILABİLİR MİNİMUM SU SEVİYESİ 5 CM OLMALIDIR.
- 10.) MAX ÇALIŞMA SU SICAKLIĞI EN AZ 35 °C OLMALIDIR.
- 11.) MAX BASINÇ: 0.8 BAR EN AZ OLMALIDIR.
- 12.) ERGONOMİK TAŞIMA KULPU OLMALIDIR.
- 13.) ÇIKIŞ BORU BAĞLANTISI :1''....1 - ¼'' ... 1 - 1/2''
- 14.) TSE- CE- BELGELİ OLACAK
- 15.) GARANTİSİ EN AZ 2 YIL OLMALIDIR. VE GARANTİ SÜRESİNCE BAKIM ONARIMI YÜLENİCİ FİRMAYA AİT OLACAK GARANTİ SÜRESİNDE OLUŞACAK ARIZA DURUMUNDA TAMİRİ OLMADIĞI TAKTİRDE YENİSİ İLE DEYİŞECEK
- 16.) SU GEÇİRMEZ PASLANMAYA DARBELERE VE KOROZYONA KARŞI DAYANIKLI MADDELERDEN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.

Mustafa Yüksek TATAR  
Teknisyen

Aziz TÜRKMEN  
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü  
Teknik İşler Sorumlusu