

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

Sayı: 19772266/
Konu: Teklif Mektubu

TEKLİF MEKTUBU

Müdürlüğümüze bağlı kurumların ihtiyaçlarından olan aşağıda cinsi ve miktarları belirtilen hizmet/mal alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun (Doğrudan Temin) 22/d yöntemi ile satın alınacaktır. **KDV Hariç** toplam fiyatın 04/03/2022 tarih 17:00 saatine kadar Müdürlüğümüz Merkezi Satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.

Halil BEYAZKENDİR
Destek Hizmetleri Başkanı

Telefon : 0 414 318 25 73
Fax : 0 414 318 84 05
Mail : ihalevesatinalma63@gmail.com

BU KISIM FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	
Sipariş Sonrası Teslimat Süresi:	Teklif Tarihi:
Ürün Markası:	

S.NO	MALIN İŞİN CİNSİ	Miktarı	Birimi	Fiyatı	Tutarı
1	Kompanzasyon Sistemine İlave Şönt Reaktör	1	Adet		
TOPLAM TUTAR (TL)					

Genel Toplam K.D.V. Hariç Yazı ile:

Teklif Veren Firma
KAŞE-İMZA



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

D.TEMİN	<input type="checkbox"/>
İHALE	<input type="checkbox"/>

Şanlıurfa il sağlık müdürlüğümüze bağlı yanice gsm nin kompanzasyon sisteminin yapılması gerekmektedir.

SATINALMA İSTEK FORMU

Tarih: 25/02/2022

..... İhtiyacı olan aşağıdaki mal/hizmetin temin edilmesini arz ederim.

ACİL İHTİYAÇ

İSTEĞİ YAPAN
CUMHURİYET HASTANE BAŞHEKİMİ
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
Uzman

İLGİLİ TAŞINIR KAYIT
KONTROL YETKİLİSİ
(MAL ALIMLARI İÇİN)
KAŞE / İMZA

BASKAN / RESMİ MÜHÜR / İMZA
Uzman İhtiyaçleri Birim Sorumlusu

S.N.	UBB'YE TABİ DURUMU	TIBBİ CİHAZ KÜNYE NO	TIBBİ CİHAZLIK GÖNİLM BEDELİ	TAŞINIR KODU	MALZEME (MKYS TANIMI) / HİZMET ADI	TALEP EDİLEN MİKTAR	VARSA BAĞVCLULU	ÖNCERİ YIL TÜKETİM	1 AYLIK TÜKETİM
1	Evet				kompanzasyon sistemine ilave şönt reaktör	1 adet			
2									
3									

MUAYENE KOMİSYON ÜYELERİ

Adı Soyadı/Ünvanı/Tel

Adı Soyadı/Ünvanı/Tel

Adı Soyadı/Ünvanı/Tel

Ödeme K. Talebi

DIKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR *

Satınalma İstek Formu Eksiksiz Doldurulacaktır. Eksik Doldurulan İstekler Değerlendirmeye Alınmayacaktır.

- Malzemelerin İstemdeki İsimler Mkys Sistemindeki İsmine göre İstem yapılacak ve Teknik Şartnamedeki İsmi de aynı İsim kullanılacaktır.
- Teknik Şartnameler Güncel, İmzalı ve Kaşeli Olacaktır. Rekabeti Önlüyici Bellirli Marka/Modele İhtap Edecek Şekilde Olmayacaktır.
- Malzemelerin Ubb'ye Tabi olup olmadığı belirtilecektir.(Evet veya Hayır diye belirtilecektir)
- Tıbbi Cihaz Bakım ve Onarımlarında ve Tıbbi Cihazlarda Yedek Parça Alımlarında Cihazın Künye Numarası belirtilecektir ve Tıbbi Cihazın kdv hariç taşınır sistemindeki alım fiyatı belirtilecektir.
- Bakım Onarım Hizmeti Alımlarında Teknik Servis Raporu Formu (Biyomedikal Teknisyeni, Birim Sorumlusu ile Birim Amirli İmzalı) Mutlaka İstek Ekinde Olacaktır.

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARIFLERİ (ELEKTRİK TESİSATI)

İşin Adı: YENİCE GÖÇMEN SAĞLIĞI MERKEZİ KOMPANZASYON SİSTEMİNE İLAVE
ŞÖNT REAKTÖR EKLENMESİ İŞİ

Sayfa No : 1

Tarih : 23.02.2022

Sıra No	1
Poz No	35.105.1212
Tanımı	Anahtarlı otomatik sigorta 40 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1)
Birimi	AD
Tarifi	724-400 birim fiyat no ile aynı özelliklerde yalnız 6 kA kısa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanın temin ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil.

Sıra No	2
Poz No	35.105.1231
Tanımı	Üç fazlı anahtarlı otomatik sigorta 25 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1)
Birimi	AD
Tarifi	724-400 birim fiyat no ile aynı özelliklerde yalnız 6 kA kısa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanın temin ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil.

Sıra No	3
Poz No	35.130.2201-D
Tanımı	Demont.Reaktif güç kontrol rölesi en az 12 kademeli
Birimi	AD
Tarifi	

Sıra No	4
Poz No	35.130.2301
Tanımı	Reaktif Güç Kontrol Rölesi(SVC) En az 12 kademeli
Birimi	AD
Tarifi	3 Akım Trafolu, 3x380 V AC Beslemeli,12 kademeli Reaktif güç kontrol rölesi,kademelere ek olarak bağlanan bir yarı iletken sürücü sayesinde herbir monofaze şönt reaktörün gücünü ayarlanabilir bir değerde devreye alabilen,bağlı olduğu kompanzasyon sistemindeki kondansatörlerin güçlerini otomatik olarak ölçebilen ,akım ve gerilim bağlantılarındaki hataların düzeltilmesi için ikaz ederek sistemi devre dışı bırakarak koruyabilen,yük durumuna göre ihtiyaç olan kondansatör kademelerini seçerek beraber devreye alabilen veya çıkarabilen arızalı kondansatörleri tespit edebilen,Kompanzasyon arızalarında;aşırı kompanzasyon,eksik kompanzasyon,arızalı kondansatör,oran aşma alarmı uyarılarını verebilen ve bağlı olduğu sisteme ait fazın gerilim değeri(V),akım trafosunun bağlı olduğu faz akımının RMS değerini,sistemin güç katsayısını(cosØ),sistemin çektiği Aktif gücü(W),Reaktif Gücü(Var) Görünür gücü(VA),toplam Harmonikler,Aktif Enerji(kWh)İndüktif Reaktif -Kapasitif Reaktif Enerji (kVArh) değerlerini ölçebilen ve pano montajına uygun ebatlardaki cihazın,işyerine temini projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi

Sıra No	5
Poz No	35.130.2603
Tanımı	30kVAr (3x50A) a kadar Endüktif Yük sürücü röleler
Birimi	AD
Tarifi	Endüktif yük sürücüleri, içerisindeki yarı iletken anahtarlama elemanları ile şönt reaktörlerinin faz açısını farklı değerlerde tetikleyerek,monofaze şönt reaktörlerini istenen güç değerlerinde devreye alan,3 adet 230V monofaze şönt reaktör bağlanabilen, en az 1000 adım faz açısı kontrolü ile endüktif yük sürebilen cihazların,işyerine temini projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi

Sıra No	6
Poz No	35.130.2705
Tanımı	230V 7,5 kVAr.a kadar Şönt Reaktör
Birimi	AD
Tarifi	EN61558-2-20,EN60289 standartlarını sağlayan, nominal gerilimi 230VAC-1000VAC olan, 50 Hz frekansında çalışan, 3kV izolasyona sahip, en az 120 °C termik korumalı şönt reaktörün işyerine temini projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi

Sadullah AKAN
Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü
Elektrik Mühendisi

Tarih:

YAKLAŞIK MALİYET

(Miktar + Tutarlar)

İşin Adı: YENİCE GÖÇMEN SAĞLIĞI MERKEZİ KOMPANZASYON SİSTEMİNE İLAVE ŞÖNT REAKTÖR

03.02-Kuvvetli Akım

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
1	35.105.1212	Anahtarlı otomatik sigorta 40 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1)	AD	3,00		
2	35.105.1231	Üç fazlı anahtarlı otomatik sigorta 25 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1)	AD	1,00		
3	35.130.2201-D	Demont.Reaktif güç kontrol rölesi en az 12 kademeli	AD	1,00		
4	35.130.2301	Reaktif Güç Kontrol Rölesi(SVC) En az 12 kademeli	AD	1,00		
5	35.130.2603	30kVAr (3x50A) .a kadar Endüktif Yük sürücü röleler	AD	1,00		
6	35.130.2705	230V 7,5 kVAr.a kadar Şönt Reaktör	AD	3,00		
Toplam						