

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

Sayı: 19772266/
Konu: Teklif Mektubu

TEKLİF MEKTUBU

Müdürlüğümüzün ihtiyaçlarından olan aşağıda cinsi ve miktarları belirtilen hizmet/mal alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun (Doğrudan Temin) 22/d yöntemi ile satın alınacaktır. **KDV Hariç Toplam Bedel** fiyatının Müdürlüğümüz Merkezi Satınalma birimine 22/11/2022 tarih ve saat 16:00'a kadar gönderilmesini rica ederim.

Halil BEYAZKENDİR
Destek Hizmetleri Başkanı

Telefon : 0 414 318 84 05 Selahaddin KURT
Fax : 0 414 318 ---
Mail : ihalevesatinalma63@gmail.com

BU KISIM FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

Sipariş Sonrası Teslimat Süresi: Teklif Tarihi:
Ürün Markası:

S.NO	MALIN İŞİN CİNSİ	Miktarı	Birimi	Fiyatı	Tutarı
1	Klima kapasitör 50/6 mf	10	Adet		
2	Klima kapasitör 30/1,5 mf	10	Adet		
3	Kapasitör ölçüm cihazı	1	Adet		
4	Klima için 410 soğutucu gaz	10	Adet		
5	Klima için 22 soğutucu gaz	10	Adet		
6	Klima için 32 soğutucu gaz	10	Adet		
7	1/4-1/2 klima boru seti	10	Adet		
8	1/4-3/8 klima boru seti	10	Adet		
9	Kaynak tozu	1	Kutu		
10	Kaynak teli	1	Kutu		
11	Takım çantası	1	Adet		
12	İzolabant beyaz renk	100	Adet		
13	izolabant siyah renk	100	Adet		
14	Soğutucu gaz 134	3	Adet		
15	Gaz saati	1	Adet		
16	Gaz hortumu	3	Adet		
17	Yıldız tornavida	3	Adet		
18	Klima sargı bandı	20	Adet		
19	Klima ayak duvar sabitleme dupel vida takımı	20	Adet		
20	Panc duvar için Hilti matkap için uyumlu	2	Adet		
21	Buzdolabı gaz filtresi 20gr	20	Adet		
22	Siboplu gaz borusu	5	Paket		
23	Manyetik bits tornavida matkap sıkma ucuna uyumlu	1	Adet		
TOPLAM TUTAR (TL)					

Genel Toplam K.D.V. Hariç Yazı ile:

UBB:

Teklif Veren Firma
KAŞE-İMZA

KAPASİTÖR KONDANSATÖR 50+6 MF

Universal Kapasitör Kondansatör 50+6 Mf - (10 Adet) Özellikleri

Türü	Klima	
Yurt Dışı Satış		Yok
Stok Kodu		HBCV000009JR5C
Diğer		

TEKNİK ÖZELİKLERİ

Tipi	Daimi
uF	30+50/6mF
VAC	370-450
VOLT	370-400
SÖKET GRUBU	3
ÖLÇÜ	50X120 mm

KLİMA KAPASİTÖR 30+15MF

TEKNİK ÖZELİKLERİ

Tipi	Daimi
uF	30+1.5mF
VAC	370-450
VOLT	370-400
SÖKET GRUBU	3
ÖLÇÜ	50X110 mm

KAPASİTÖR ÖLÇÜM CİHAZI

Bu M6013 V2 otomatik değişen kapasitör kapasitans ölçerdir. 128 * 64 nokta vuruş LCD kullanarak, 5 basamaklı okuma görüntüleyebilir. 0,01pF ila 470mF arasında geniş ölçüm aralığı(470000uF) DIY kullanıcısı ve profesyonel mühendis kullanımı için yeterli olan kapasitans.

Özellikleri: Yeni büyük nokta vuruş lcd, 5 basamaklı okuma görüntüleyebilir. Daha geniş ölçüm aralığı, V2 470mF'ye kadar okuyabilir. Okumada daha kararlı, (otomatik çalışan ortalama işlevi ile pF daha kararlı ve doğru okuyabilir). 2200uF kapasitansı okumak yalnızca ~0,2s sürer. DIY

Cumali KARACÖZ
Şarkın II Sağlık Müdürlüğü
Uzman

kullanıcısı ve profesyonel mühendis kullanımı için uygundur. Mirco USB'i harici güç olarak kullanabilir.

Teknik özellikler: Renk: Turuncu Aralık Doğruluğu(Sıfırdan sonra Yenileme Süresi(Manuel mod)

1,10,100R Otomatik mod ile test edildi 0 ila 2s, daha fazla zaman

direnc) kapasitans değerine bağlıdır. 0,01pF ila 47,000nF 1%+2Digit ~0,2s ila 1s 47.00nF ila 47.000uF 1%+1Digit ~0.2sn ila 2s 47.00uF ila 470.00mF 1 ila %3+1Digit ~0.2s ila 30s Doğruluk: %1'e kadar (yukarıdaki tablodaki ayrıntı) Yüksek çözünürlük: 5 haneli Ölçüm Gerilimi: <0,8V Sıkıştırma Gerilimi: ~1.25V (açık voltaj) Dış Güç: 5V mikro USB Çalışma akımı: 0,02A PİL: 2 * AA 1.5V PİL (dahil değildir) PİL Ömrü Süresi: >80 Saat Madde boyutu: Yaklaşık 14,5 * 8 * 3cm / 5,7 * 3,1 * 1,2 cm Madde ağırlığı: Yaklaşık 138,3g / 4,9oz Paket boyutu: Yaklaşık 17 * 9 * 5cm / 6.7 * 3.5 * 2.0in Paket ağırlığı: Yaklaşık 216g / 7.6oz

Paket listesi: 1 * kapasitans metre 2 * test klipler 1 * Kullanım Kılavuzu

Ürün tipi: Multimetreler

KLİMA İÇİN 410 SOĞUTUCU GAZ

1-Ortalama Moleküler Ağırlık (g/mol), 72.6

2-Normal Kaynama Noktası (°F), -61.6

3-Kritik Isı (°F), 162.0 4-ASHRAE Güvenlik Grubu Sınıfı, A1

5-Ozon İnceltme Potansiyeli (ODP), 0

6-Kiiesel Isınma Potansiyeli (GWP), 1.725

7- Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler getirilecek ve iiriinlerin uygunluğuna karar verilecektir.

KLİMA İÇİN 22 SOĞUTUCU GAZ

1 –Ortalama Moleküler Ağırlık(ğmol),86.5

2-NormalKaynamaNoktas("F),-4 l.

3 3-Kritlsl eF),204.8

4-ASHRAEGüverijik GrubuSınıfı,A l

5-OzonhceltmePotansiyeli(ODP),0.055

6-Kiiesel Isınma Potansiyeli (GWP), 1.500

7- Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler getirilecek ve iiriinlerin uygunluğuna karar verilecektir.

Cumali KARAGÖZ
Şarkur, H. Gazi, Mühürsüz
Uzman

KLİMA İÇİN 32 SOGUTUCU GAZ

1 –Ortalama Moleküler Ağırlık (ğmol),86.5

2-Normal Kaynama Noktası("F),-4 l.

3 3-Kritisi eF),204.8

4-ASHRAEGüverlik Grubu Sınıfı,A l

5-OzonhçeltmePotansiyeli(ODP),0.055

6-Kiiresele Isınma Potansiyeli (GWP), 1.500

7- Teknik şartıamede belirtilen özelliklere göre numuneler getirilecek ve irinlerin uygunluğuna karar verilecektir.

¼-1/2-1/4-3/8 KLİMA BORU SETİ

1-Klima boru uçlanrn her 2 ucunun ilk l5cm 'i bakır devam altiminyum olacaktır.

2-Belirtilen inç cinsinden ölçüler borunun dıştan dışa çap ölçüleridir.

3-Boru Et Kalınlığı: 0,70 mm

4-5mt,112-114 (5 AdeQ

5-5mt, 112-314 (5 Adet)

6-5mt,318-314 (5 Adet)

7-5m1,318-518 (5 Adet)

8- Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler getirilecek ve irinlerin uygunluğuna karar verilecektir

KAYNAK TOZU

Ürün Özellikleri

Materyal: Bakır Alaşımı - Copper Alloy

KAYNAK TELLİ

Ürün Özellikleri

Materyal: Bakır Alaşımı - Copper Alloy

TAKIM ÇANTASI

- Taşınabilir ve çekmeceli olacaktır.

2- San ve Siyah renkte olacaktır.

3- Büyük Boy olacaktır.(534x291x280mm)

4- Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler getirilecek ve iriinlerin uygunluğuna karar verilecektir.

Cansal KARADÖZ
Sanku İlgili İşletme
Uzman

KLİMA İÇİN 134 SOĞUTUCU GAZ

- 1 –Ortalama Moleküler Ağırlık (ğmol),86.5
- 2-Normal Kaynama Noktası("F),-4 l.
- 3 3-Kritlsı eF),204.8
- 4-ASHRAEGüverlik Grubu Sınıfı,A l
- 5-OzonhçeltmePotansiyeli(ODP),0.055
- 6-KiireseI Isınma Potansiyeli (GWP), 1.500
- 7- Teknik şartıamede belirtilen özelliklere göre numuneler getirilecek ve irinlerin uygunluđuna karar verilecektir.

İZOLABANT BEYAZ RENK

- 1- Alev ve Ytiksek Isılara Dayanıklı olacaktır.
- 2- 2- 0.13mmxI9mmx10 yds Ebadmda olacaktır.
- 3- 3- 9 k V'ye Kadar Dayanıklı olacaktır.
- 4- 4- Esnek ve İyI Yapışma Özelliđine Sahip olacaktır. 5- Yırtılmaz,Kötii Hava Şartlanna Dayanıklı olacaktır. 6- Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler getirilecek ve iiriinlerin uygunluđuna karar verilecektir.

İZOLABANT SİYAH BEYAZ RENK

- 1- Alev ve Ytiksek Isılara Dayanıklı olacaktır.
- 2- 2- 0.13mmxI9mmx10 yds Ebadmda olacaktır.
- 3- 3- 9 k V'ye Kadar Dayanıklı olacaktır.
- 4- 4- Esnek ve İyI Yapışma Özelliđine Sahip olacaktır.
- 5- 5- Yırtılmaz,Kötii Hava Şartlanna Dayanıklı olacaktır.
- 6- 6- Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler getirilecek ve iiriinlerin uygunluđuna karar verilecektir.

GAZ SAATI

- 1-90cm 3 Ad. Hortumlu olacaktır.
- 2-R22 R134a R404A Ve R407c tipi gazlan şarj etmede kullanılmalıdır
- . 3-Set ile birlikte 2 Adet İlave 5/16' Manifold Hortumu olacaktır.
- 4-0-260 PSİ, 0-550 PS Basın aralıđında olacaktır.
- 5- Teknik şartnamede belirtilen iizelliklere göre numuneler getirilecek ve tiriinlerin uygunluđuna karar verilecektir.

Cumali KARAKÖZ
Sağlık Bakanlığı
Uzman

YILDIZ TORNAVIDA

- 1- 6x100mm Ebadında olacaktır.
- 2- Mat Krom Kaplamadan olacaktır.
- 3- Sertleştirilmiş Siingülü olacaktır.
- 4- YfüseK Döndirme Kabiliyetli olacaktır.
- 5- Uç Kısmı Mıknatıslı olacaktır.
- 6- C Plus Saplı olacaktır.
- 7- Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler getirilecek ve iirinlerin uygunluđuna karar verilecekti

GAZ HORTUMU SAATI

- 1-90cm 3 Ad. Hortumlu olacaktır.
- 2-R22 R134a R4O4A Ve R4O7c tipi gazlan řarj etmede kullanılmalıdır
- . 3-Set ile birlikte 2 Adet İlave 5/16' Manifold Hortumu olacaktır.
- 4-0-260 PSİ, 0-550 PS Basın aralıđında olacaktır.
- 5- Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler getirilecek ve tiriinlerin uygunluđuna karar verilecektir.

KLİMA SARGI BANTI

- 1-Klima montajlannda tesisat iizerine giineşten koruma ve dekor amaçlı sarılan yapışkansız bant özelliklerine sahip olacaktır.
- 2-0,15 mm x 50 mm x 25 metre olacaktır.
- 3- Teknik şartnamede belirtilen özellik]ere göre numuneler getirilecek ve iiriinlerin uygunluđuna karar verilecektir.

KLİMA DUBELİ 14'lü (Vida ve rondelalı)

- 1- 14'lfü plastik dubel olacaktır.
- 2- Dubeli Plastik malzemededen,vidası ve rondelası metal malzemededen olacaktır.
- 3- Teknik şartnamede belirtilen özellik-lere göre numuneler getirilecek ve üriinlerin uygunluđuna karar verilecektir.

MANYETİK BİSTS TORNAVIDA MATKAP SIKMA UCUNA UYUMLU

- 1- 14mm,1 3mm,7mm Ebadında olacaktır.
- 2- Duvar, Seramik,Mermer gibi Malzemeleri Kolayca Delme Özelliđine Sahip olacaktır.
- 3- Matkap Uçlan Üçgen Şaft dan olacaktır.
- 4- Gövde Çelik ve Kınlgan Olmayan Malzemededen olacaktır.

Cumali KARAOĞLU
Şirket Müdürü
İzmir

5- Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler getirilecek ve irinlerin uygunlarına karar verilecektir.

PANC DUVARI (HİLTİ MATKAP İÇİN UYUMLU)

1-Her türlü beton ve brikette hızla ilerleyebilen, ağır hizmet tipi ham çelikten Mamul olacaktır.

2-Beton, briket blok malzemelerde saçılma yapmadan miikeminel haşsaşiyette delikler açma özelliğine sahip olacaktır.

3-İç ve dış yüzeyleri malzeme yorgunluğundan kaynaklanabilecek sorunları önlemek için en Yüksek standartta işlenmiş olacaktır.

4- Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler getirilecek ve irinlerin uygunluğuna karar verilecektir.

BUZDOLABI GAZ FİLTRESİ 20 GR

Buzdolabı Drayer Nem Alıcı Filtre 20gr

SİBOPLU GAZ BORUSU

- 227 gr tüple kullanılmaktadır.
- Paslanmaya dayanıklı başlık,
- Krom kaplama boruya sahiptir.
- Tüketim: 360 gr / saat (maximum güçle kullanıldığında) Ortalama güçle kullanıldığında, 227 gr tüple 1 saat yanma süresi.
- Ebat: 55 x 33 x 190 mm
- Ağırlık: 243 gr

Cumali KARAGÖZ
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü
Uzman