

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

Sayı: 19772266/
Konu: Teklif Mektubu

TEKLİF MEKTUBU

Müdürlüğümüzün ihtiyaçlarından olan aşağıda cinsi ve miktarları belirtilen hizmet/mal alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun (Doğrudan Temin) 22/d yöntemi ile satın alınacaktır. **KDV Toplam Bedel** fiyatının Müdürlüğümüz Merkezi Satınalma birimine 23/12/2022 tarih ve saat 16:00'a kadar gönderilmesini rica ederim.

Halil BEYAZKENDİR
Destek Hizmetleri Başkanı

Telefon : 0 414 318 84 05 Selahaddin KURT
Fax : 0 414 318 ---
Mail : ihalevesatinalma63@gmail.com

BU KISIM FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

Sipariş Sonrası Teslimat Süresi:

Teklif Tarihi:

Ürün Markası:

S.NO	MALIN İŞİN CİNSİ	Miktarı	Birimi	Fiyatı	Tutarı
1	50 KG LİKSİYAH ÇİMENTO ALIMI	250	TORBA		
2	20 LİK BRİKET ALIMI	11.000	ADET		
3	YAPI KUMU ALIMI	28	TON		
4	DEMİR KAPI ALIMI	1	ADET		
TOPLAM TUTAR (TL)					

Genel Toplam K.D.V. Hariç Yazı ile:

Not:

Teklif Veren Firma
KAŞE-İMZA

TEKNİK ŞARTNAME

20'LİK BİRİKET

9 boşluk geçmeli

Kategori Sınıfı : 1

En mm : 190

Boy mm : 390

Yükseklik mm : 185

Boyut Tolerans Sınıfı : D1

Basınç Dayanımı (Karakteristik) N/mm² : 1,6

Brüt kuru birim hacim kütlesi(ort.) kg/m³ : 690

Net kuru birim hacim kütlesi(ort.) kg/m³ : 900

Isıl davranış özelliği (max.) W/mk : 0,197

Yangına Direnç : A1

ÇİMENTO

a) portland siyah çimento

b)erken donmalı

c)soğuk ve sıcak hava şartlarına dayanıklı olmalı

d) kullanılan zeminde su geçirmez olmalı

e)torbalar 50 şer kg olmalı

f)CEM I 42,5 R – Portland çimento

g)TS EN 197-1 olacaktır.

Çimentolar 50'şer kiloluk torbalar halinde olacaktır.

YAPI KUM

- Sert, dayanıklı ve boşluksuz olmaları,
- Zayıf taneler (deniz kabuğu, odun, kömür vb...)içermemeleri,
- Basınca ve aşınmaya karşı mukavemetli olmaları,
- Toz, toprak ve betona zarar verebilecek maddeler içermemeleri,
- Yassı ve uzun taneler içermemeleri,
- Çimentoyla zararlı reaksiyona girmemeleridir.
- Yapı malzemesi olarak kum 0.063-2 mm. Olmalı Tane boyutunda gevşek dokulu klastik bir sedimanlı olmalı. Kum, kuvars, feldspat taneleri, kayaç artıkları, mika ve glokoni gibi minerallerin karışımı olmalı.
- Malzemeler Müdürlüğümüzün belirleyeceği yere teslim edilecektir. Nakliye ve taşıma firmaya ait olacaktır.

DEMİR KAPI

3,20*4 Metre boyutlarında Katlanır Sürgülü kapı olacaktır.

Orta kısımda 90x2 Metre açılır kapı yapılacaktır.

Kapılar 1 kat pas boyası 2 kat yağlı boya ile boyanacaktır

Demir kapı için kullanılacak malzeme 40x40 kutu profil ve 2mm 40x60mm kutu profil kullanılacaktır.

1,5 mm kalınlığında sac kullanılacaktır.

Tirajlı Kapı Kilidi takılacaktır.

Teslimat bu şekil olacaktır.