

**T. C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü**

**Sayı:** 19772266/  
**Konu:** Teklif Mektubu

**TEKLİF MEKTUBU**

Müdürlüğümüze bağlı kurumların ihtiyaçlarından olan aşağıda cinsi ve miktarları belirtilen hizmet/mal alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun (Doğrudan Temin) 22/d yöntemi ile satın alınacaktır. **KDV Hariç Toplam Fiyatın** 05/04/2023 tarih 16:00 saatine kadar Müdürlüğümüz Merkezi Satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.

**Halil BEYAZKENDİR**  
Destek Hizmetleri Başkanı

**Telefon :** 0 414 318 25 73  
**Fax :** 0 414 318 84 05  
**Mail :** ihalevesatinalma63@gmail.com

**BU KISIM FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.**

**Sipariş Sonrası Teslimat Süresi:**

**Teklif Tarihi:**

**Ürün Markası:**


S.NO	MALIN İŞİN CİNSİ	Miktarı	Birimi	Fiyatı	Tutarı
1	Haliliye Ağız ve Diş Hastanesi Tüm Birimlerinin Topraklama Ölçümü	1	Adet		
<b>TOPLAM TUTAR (TL)</b>					

**Genel Toplam K.D.V. Hariç Yazı ile:**

**Teklif Veren Firma**  
**KAŞE-İMZA**

## HALİLİYE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ TÜM BİRİMLERİNİN TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜNÜN YAPILMASI İŞİ

1. Elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliği şartları ve hükümleri esas alınarak; hastanemizin paratoner, trafo koruma ve işletme topraklamaları ve temel topraklama sistemi (hastane koruma topraklaması) için yönetmeliğe uygun topraklama ölçümü yapılacak ve raporlanacaktır.
2. Hastaneye ait paratoner sisteminde çatı katında, Çatı ihata ve indirme iletkeni 50 mm<sup>2</sup> elektrolitik bakır iletken kesilmiş durumda olup yaklaşık 4 metre iletkene ihtiyaç bulunmaktadır. Yüklenici çatı ihata ve indirme iletkeni 50 mm<sup>2</sup> elektrolitik bakır iletkeni temin edecek ve gerekli bağlantıları yaptıktan sonra ölçümleri yapacaktır. Bağlantıların yapılması için 4 adet klemense ihtiyaç olacaktır.
3. İşle ilgili tüm güvenlik önlemleri yükleniciye ait olup oluşabilecek tüm kayıp ve zararlardan yüklenici sorumludur.
4. Ölçümler idarenin belirlediği zaman aralıklarında, teknik servis personeli kontrolünde yapılacak ve tüm ölçümler rapor halinde hastane idaresine sunulacaktır.
5. Topraklama ölçüm değerlerinde yönetmeliğe uygun olmayan değerler tespit edilirse yüklenici tarafından idareye ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
6. Yüklenici işe başlamadan önce aşağıdaki belgeleri idareye sunacaktır. ;
  - 6.1. Topraklama yetki belgesi
  - 6.2. SMM belgesi
  - 6.3. Tüvkak belgeli kurumdan yapılmış kalibrasyon belgesi(ölçümde kullanılacak cihaz için)

  
Sadullah AYAN  
Sarıyer Elektrik Mühürhanlığı  
Elektrik Mühendisi