

TEKNİK ŞARTNAME

Arızalı olan alternatör Grup mahalinden sökülerek vıng yardımı ile getirilmesi

diyotların ve sarğıların sarılıp testi yapıldıktan sonra tekrar yerine vıng yardımı ile montajının yapılması

arızalı olan başka parça var ise onarımının yapılip çalıřır hale getirilmesi


jenaratörün bütün bakım işlemlerinin yapılması

çalıřır vaziyette teslim edilmesi gerekmektedir

nakliye, montaj, vıng yüklenici firmaya aittir.

Universal General Marka jeneratörden

35 KVA jeneratör.

 Cimsali KAKAŞ  
Şirket Müdürü

**T. C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü**

**Sayı:** 19772266/  
**Konu:** Teklif Mektubu

**TEKLİF MEKTUBU**

Müdürlüğümüzün ihtiyaçlarından olan aşağıda cinsi ve miktarları belirtilen hizmet/mal alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. **KDV Hariç Birim** fiyatının Müdürlüğümüz Merkezi Satınalma birimine **23/12/2022** tarih ve saat 16:00'a kadar gönderilmesini rica ederim.

**Halil BEYAZKENDİR**  
Destek Hizmetleri Başkanı

**Telefon :** 0 414 318 84 05 Selahaddin KURT  
**Fax :** 0 414 318 ----  
**Mail :** ihalevesatinalma63@gmail.com

**BU KISIM FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.**

**Sipariş Sonrası Teslimat Süresi:**

**Teklif Tarihi:**

**Ürün Markası:**

S.NO	MALIN İŞİN CİNSİ	Miktarı	Birimi	Fiyatı	Tutarı
1	Jeneratör Tamir İşİ	1	Adet		
2					
3					
4					
5					
<b>TOPLAM TUTAR (TL)</b>					

**Genel Toplam K.D.V. Hariç Yazı ile:**

**Teklif Veren Firma**  
**KAŞE-İMZA**